

BLOC-PORTE BATTANT 1 VANTAIL F13 - COUPE-FEU & PARE-FLAMMES 1/2 H

Feu :

Coupe-Feu & Pare-Flammes 1/2 heure.
Procès verbal du CTICM N° 94 A 159.

Sens du feu :
Recto/verso.

DAS :

Procès verbal d'essai du CNPP N° SK 06-00-17
(Ventouse).
Procès verbal d'essai du CNPP N° SK 06-00-18
(Bandeau).

NF :

Admission à la marque. Mode 0-1
Obligatoire en mode 2

Dimensions de passage libre :

	Mini	Maxi
Largeur	700	1100
Hauteur	1500	2550

Descriptif de base :

Dormant

Bâti en tôle électrozinguée d'épaisseur 2 mm

- Panneton anti-dégondage 12mm.
- 7 pattes à scellement.
- Barre d'écartement pointée au niveau du sol fini.
- Carter de protection des empénages.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm.

Ouvrant

Parements en tôle électrozinguée de 0.75 mm
assemblés par rivetage, formant caisson de 53 mm
d'épaisseur.

- Ossature interne de rigidité.
- Ame d'isolation thermique rigide.
- Masse vantail = 37 kg/m² environ.

Ferrage

- Minimum 3 charnières réglables
- Avec butée à billes suivant le cas.

Équipement

Serrure de sécurité DIN à équiper d'un barillet à profil
européen, plaque et béquille en acier enrobé de PVC
noir, axe à 65 mm, entraxe de 72 mm carré 9 mm.

Ou antipanique FEB

Ou JPM

Ou VACHETTE.

Ferme porte à bras compas LEVASSEUR

ou DORMA selon dimensions du bloc-porte.

Bandeau LEVASSEUR ; bandeau DORMA*.

* Conforme essai DAS.

Équipements optionnels avec procès verbal ou extensions :

Tous les aménagements prévus au CECMI.

Imposte :

- Hauteur hors tout de passage limitée à 2700 mm.
- Traverse haute démontable entre vantail et imposte.

Dormant :

- Huisserie enrobante pour cloison de 110 à 230 mm.
- Bâti ZED.
- Bâti tubulaire.
- Bâti à sceller .

Oculus :

- Coupe-Feu 1/2 h, oculus rectangulaire ou circulaire sur pare-close métallique, verre PYROSTOP, d'épaisseur 12 ou 16 mm, selon l'option choisie.
- Pare-Flammes 1/2 h, oculus rectangulaire ou circulaire sur pare-close métallique, verre DRAVEL armé ou PYRODUR, d'épaisseur 7 mm.

Grille d'aération :

- Coupe-feu et Pare-flammes 1/2 h

DAS :

- Boîtier ventouse électromagnétique à rupture ou émission de courant.
- Bandeau à ventouse électromagnétique à rupture ou émission.

Finitions :

- Tôle pré laquée RAL 9016.
- Tôle GALVA Z 275.
- Tôle électrozinguée

Stockage :

- Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, par des intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.

Ce catalogue présente nos réalisations courantes. Nous pouvons également, sur demande, concevoir et réaliser, à l'unité ou en série des portes et/ou fournir des équipements répondant à des descriptions précises.

Consultez-nous ;
vous bénéficierez de notre longue expérience
et de nos services.



L'esprit coupe-feu B30B - 1